



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю**

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

“_15_” __ноября__ 2017 г.

_____ г. Невинномыск _____

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Невинномыску – зам. начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) капитан внутренней службы Русинов В.В., рассмотрев протокол об административном правонарушении № 226 от “_15_” __ноября__ 2017 г.

~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела)~~
(ненужное зачеркнуть)

и материалы на юридическое лицо: товарищество собственников жилья «Миллениум», зарегистрированного по адресу: г. Невинномыск, ул. 3-го Интернационала, 5

Установил:

15 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут на территории и в помещениях ТСЖ «Миллениум», расположенного по адресу: г. Невинномыск, ул. 3-го Интернационала, 5, нарушены правила и нормы пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г.), Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ и др., а именно:

1.Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ;

2. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;

3. Отсутствует аварийный выход с каждой квартиры, расположенной на высоте свыше 15 м. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 7.2.4 СНИП 31-01-2003; п. 6.13*, п. 6.20* СНИП 21-01-97*;

4. Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 14 Правил противопожарного режима в РФ;

5. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (двери металлические в машинные помещения лифтов, двери в электрощитовые, двери выходов на

чердак, двери металлические нежилых помещений (кладовые)). ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;

8. В складских, производственных, административных и общественных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 12.4 СНИП 41-01-2003;

10. Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 49 правил противопожарного режима в РФ;

11. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения не соответствуют требованиям нормативно-технической документации (протокол испытаний огнезащитной обработки деревянных конструкций № 537 от 15.11.2017 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю). ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 правил противопожарного режима в РФ; ГОСТ 53292-2009.

В результате был составлен административный протокол № 226 от 15.11.2017 г. по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Невинномысску – заместителем начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Русиновым В.В.,

руководствуясь п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 23.34 и п.1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении назначить к рассмотрению на "16" ноября 2017 г. в "16" час. "30" мин. по адресу: г. Невинномысск ул. Первомайская, 66

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица - председателя правления ТСЖ «Миллениум» Рыжикову Л.А.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись лица, вынесшего определение)

Русинов В.В.

Копию определения получил

15.11.2017г.

дата, подпись

(Рыжикова Л.А.)
ФИО

дата, подпись

ФИО

дата, подпись

ФИО

Копия определения направлена

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)