



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Невинномыску)

357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66
тел. (8-86554) 3-31-01, fax 3-31-01
E-mail: Nevinka77@bk.ru

16.11.2017 г. № В-6-2/1013-227

на № _____ от _____

Председателю правления
ТСЖ «Миллениум»
Рыжиковой Л.А.

г. Невинномыск,
ул. 3-го Интернационала, 5

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

Я, зам. начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) – зам. главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Невинномыску Русинов Виталий Викторович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении председателя правления ТСЖ «Миллениум» Рыжиковой Л.А.

Установил:

В период с 23 октября 2017 года по 15 ноября 2017 года на основании распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) Несмашного Д.М. № 248 от 09.10.2017 г. была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты – ТСЖ «Миллениум», расположенного по адресу: г. Невинномыск, ул. 3-го Интернационала, 5 в результате которой были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ;

2. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;

3. Отсутствует аварийный выход с каждой квартиры, расположенной на высоте свыше 15 м. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 7.2.4 СНиП 31-01-2003; п. 6.13*, п. 6.20* СНиП 21-01-97*;

4. Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 14 Правил противопожарного режима в РФ;

5. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (двери металлические в машинные помещения лифтов, двери в электрощитовые, двери выходов на чердак,

двери металлические нежилых помещений (кладовые)). ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;

8. В складских, производственных, административных и общественных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 12.4 СНиП 41-01-2003;

10. Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 49 правил противопожарного режима в РФ;

11. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения не соответствуют требованиям нормативно-технической документации (протокол испытаний огнезащитной обработки деревянных конструкций № 537 от 15.11.2017 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю). ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 правил противопожарного режима в РФ; ГОСТ 53292-2009.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем и был составлен административный протокол № 227 от 15.11.2017 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Выполнить эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ;

2. Пути эвакуации обеспечить знаки пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;

3. Выполнить аварийный выход с каждой квартиры, расположенной на высоте свыше 15 м. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 7.2.4 СНиП 31-01-2003; п. 6.13*, п. 6.20* СНиП 21-01-97*;

4. Обеспечить размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 14 Правил противопожарного режима в РФ;

5. Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (двери металлические в машинные помещения лифтов, двери в электрощитовые, двери выходов на чердак, двери металлические нежилых помещений (кладовые)). ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;

8. В складских, производственных, административных и общественных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 12.4 СНиП 41-01-2003;

10. Обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 49 правил противопожарного режима в РФ;

11. Обеспечить огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с требованиям нормативно-технической документации. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 20; п. 21 правил противопожарного режима в РФ; ГОСТ 53292-2009.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 в течение одного месяца со дня получения данного представления, т.е до «18» декабря 2017 г. Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшим представление. В случае не предоставления должностному лицу, вынесшего представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сведений (информации), о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, представление которых предусмотрено законом, в установленный срок, «19» декабря 2017 г. в 16 ч. 00 мин., по адресу: г.Невинномысск, ул.Первомайская, 66 ОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску), в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ. Кроме этого, за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в указанный срок, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ.

Рыжикова Л.А.



Русинов В.В.

Зам. главного государственного инспектора
по пожарному надзору по г. Невинномысску –
зам. начальника ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску)

Представление получил:
Председатель правления
ТСЖ «Миллениум»
Рыжикова Л.А.

« 16 » 11 2017 года