



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26
Отдел надзорной деятельности по г. Невинномыску
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. 3-35-79, факс 3-31-01,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольско-
му краю (8652) 39-99-99, телефон доверия Южного регионального центра (8863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 142 / 1 / 173
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Товарищество собственников жилья «МИЛЛЕНИУМ»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – председатель правления Рыжикова Л.А.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г.Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Русина В.В. № 142 от « 03 » июля 20 17 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «06» июля 2017 г., с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут « 27 » июля 2017 г, проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

инспектором ОНД и ПР по г. Невинномыску Груным Андреем Сергеевичем ТСЖ «МИЛЛЕНИУМ» г.Невинномыск, ул.3-го Интернационала, 5

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с председателем правления ТСЖ «МИЛЛЕНИУМ» Рыжиковой Л.А.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить аварийный выход с каждой квартиры этажей жилого здания расположенных на высоте свыше 15 м.	п. 7.2.4, СНиП 31-01-2003; п. 6.13*, п. 6.20*, СНиП 21-01-97*	01.10.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

« 27 » 07 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

председатель правления ТСЖ «МИЛЛЕНИУМ»

(должность, Ф.И.О.)

Рыжикова Л.А.

« 27 » 07 20 14 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4